

**SFW Energia Sp. z o.o. - Zakład Ciepłowniczy Poniatowa**

1. Informacja o wartości wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej  $W_{p,c}$  za rok 2024.

$$W_{p,c} = 1,40$$

Podsumowanie obliczeń

$\sum w_p \times H_{ch}$		MWh	36 826,969
$\sum w_e \times E_l$		MWh	-
Sprzedaż ciepła z sieci do odbiorcy końcowego	$Q_k$	MWh	26 289,530

2. Informacja o udziale procentowym  $\alpha_{DH}$  ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do sieci w ciągu roku kalendarzowego.

$$\alpha_{DH} = 0,00$$

Wartości wskaźników obliczono zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.